

Висновок

Згідно ДСТУ Б В.1.1-4-98* “Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги”, ДСТУ Б В.1.1-15:2007 “Захист від пожежі. Перегородки. Методи випробувань на вогнестійкість” та “Методики випробувань на вогнестійкість огорожувальних будівельних конструкцій”, розробленої УкрНДІПБ МВС України, **межа вогнестійкості** будівельної конструкції виконаної з панелей металевих стінових тришарових з утеплювачем із пінополіуретану, покрівельних та холодильних виробництва ТОВ “ПАНТЕК-ВИРОБНИЦТВО”, розмірами 2000мм x 1000мм x 100мм, конструкція яких відповідає опису поданому в п.10 протоколу **становить 15 (п'ятнадцять) хв.** за ознаками втрати цілісності (Е) та теплоізолюючої спроможності (І), та класифікується за п.п. 9.4.2 ДСТУ Б.В.1.1-4-98* як **ЕІ 15**.


Примітки:

1. Протокол випробування стосується тільки зразків, що були піддані випробуванню.
2. Повне або часткове передрукування протоколу випробувань можливе тільки з дозволу випробувальної лабораторії ТОВ “Пожтест”.
3. Копії протоколу чинні тільки після завірення у випробувальній лабораторії ТОВ “Пожтест”.

/Заступник начальника випробувальної
лабораторії ТОВ “ПОЖТЕСТ”



А.М. Бондар

Протокол №	57-03	від " 30 "	04	2008 року
Всього аркушів	16	з них	14	
Начальник лабораторії				
	(підпис)			



Екз. № 2

ТОВ "ПОЖТЕСТ"

*

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

Атестат акредитації № UA 6.001.Н.793 від 12.03.2001 р.
наказом НААУ №55 від 30 січня 2009
термін дії атестата подовжено до 11 березня 2010р.

Ліцензія Державного Департаменту пожежної безпеки
МНС України АА № 776996 дійсна по 19.01.2010р.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник випробувальної
лабораторії ТОВ "ПОЖТЕСТ"

І. С. ГАВРИЛОВ

"30" липня 2009 р.

ПРОТОКОЛ № 57 - 09

**Сертифікаційних випробувань на вогнестійкість
будівельної конструкції виконаної з панелей металевих стінових
тришарових з утеплювачем із пінополіуретану, покрівельних та
холодильних виробництва ТОВ "ПАНТЕК-ВИРОБНИЦТВО"**

Всього екземплярів – 3 (три)

Екземпляри знаходяться:

екземпляр №1 ТОВ "ПАНТЕК-ВИРОБНИЦТВО"

екземпляр №2 Науково-технічний центр оцінки відповідності
у будівництві "БудЦентр"

екземпляр №3 ТОВ „ПОЖТЕСТ“

Київ-2009

Протокол № <u>57-09</u> від " <u>30</u> " <u>07</u> 20 <u>09</u> року
Всього аркушів <u>16</u> арк. <u>1</u>
Начальник лабораторії <u>[підпис]</u>