



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Державний заклад "Київська обласна санітарно-епідеміологічна станція Міністерства охорони здоров'я України"

(назва установи)

04050, м.Київ, вул.Герцена, 31

(місцезнаходження)

(044) 483-15-18; ф. 489-88-11

Головний державний санітарний лікар Київської області



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 23.11.2009р.

№ 05.03.02-04/74824

Панелі металеві з утеплювачем із пінополіуретану, виготовлені за ТУ У В.2.6-28.1-32073263-001:2005
(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 28.11.23.400

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

панелі призначення для виконання або облицювання зовні або зсередини стін та покрівель виробничих будинків промислових підприємств, торговельних, складських та іншого призначення будинків, які експлуатуються в неагресивних або слабоагресивних середовищах при відносній вологості повітря всередині приміщення не більше 60%

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Пантек-виробництво", Україна, 09200, Київська обл., м.Кагарлик, вул. Народна, 7, код ЄДРПОУ: 32167106

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Пантек-виробництво", Україна, 09200, Київська обл., м.Кагарлик, вул. Народна, 7, код ЄДРПОУ: 32167106

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівні міграції шкідливих речовин в повітряне модельне середовище не повинні перевищувати (мг/м.куб.):

- фенол - 0.01;
- формальдегід - 0.01;
- ацетон - 0.35.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

відповідно до вимог ТУ У В.2.6-28.1-32073263-001:2005 "Панелі металеві з утеплювачем із пінополіуретану"

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Панелі металеві з утеплювачем із пінополіуретану, виготовлені за ТУ У В.2.6-28.1-32073263-001:2005, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

етикетка відповідно до вимог ТУ У В.2.6-28.1-32073263-001:2005 "Панелі металеві з утеплювачем із пінополіуретану" із зазначенням номеру та дати даного висновку

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)